

**COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ  
COLECTIV IGIENA MEDIULUI**

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AN 2020**

**II. PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR  
DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ**

**A. Obiectiv :**

Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

**C.Domenii specifice:**

**1) Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață**

**C.Domenii specifice:**

**1. Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață**

**1.1.ACTIVITĂȚI DERULATE:**

**1.1.1 Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei**

**1.1.1.1 Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari**

- În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile și prevederile HG nr.342/2013 ,s-a efectuat monitorizarea de audit a calității apei potabile furnizată prin instalații centralizate de alimentare cu apă în zonele de aprovizionare cu apă mari din județul Olt (volum mediu distribuit >1000 m<sup>3</sup>/zi și/sau nr.populație aprovizionată cu apă > 5000 persoane), respectiv municipiile Slatina si Caracal și in orașele Bals si Corabia .
- În urma analizării probelor prelevate, din instalațiile centrale de aprovizionare cu apă,din zonele de aprovizionare mari,menționate mai sus,pentru examene fizico – chimice și bacteriologice s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		AN 2020			AN 2020		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	SLATINA	28	1	<b>3,57%</b>	28	28	<b>100%</b>
2.	BALS	5	0	<b>0%</b>	5	5	<b>100%</b>
3.	CARACAL	37	0	<b>0%</b>	37	5	<b>13,51%</b>
4.	CORABIA	23	1	<b>4,34%</b>	23	9	<b>39,13%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>2,15%</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>50,53%</b>

#### MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE- ZAP MARI-2020

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	BALS	<i>Notificare de neconformitate nr.2273/31/17.02.2020</i>
2.	SLATINA	<i>Captare mal drept rau Olt -ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>Captare mal stang rau Olt -ASF cu Program de Conformare</i>
2.	CARACAL	<i>Notificare de neconformitate nr.9683/326/12.06.2020</i>
4.	CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.11 186/387/08.07.2020</i>
5.	SC CAO SA-Sediu Secundar SLATINA	<i>Notificare de neconformitate nr.11 646/141/15.07.2020</i>
6.	SC CAO SA-Sediu Secundar CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.11186/387/08.07.2020</i>

7.	SC CAO SA-Sediu Secundar SLATINA	<i>Notificare de neconformitate nr.131/20.08.2020</i>
8.	SC CAO SA-Sediu Secundar CARACAL	<i>Notificare de neconformitate nr.14618/09.09.2020;Punct Fix Caracal nr.493/08.09.2020</i>
9.	SC CAO SA-Sediu Secundar CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.14280/477/01.09.2020</i>
		<i>Notificare de neconformitate nr.14455/07.09.2020; Punct Fix Caracal nr.486/04.09.2020</i>
10.	SC CAO SA-Sediu Secundar CARACAL	<i>Notificare de neconformitate nr.15259/513/21.09.2020</i>
11.	SC CAO SA-Sediu Secundar CORABIA	<i>Notificare de neconformitate nr.15260/512/21.09.2020</i>
12.	SC CAO SA-Sediu Secundar BALS	<i>Notificare de neconformitate nr. 16912/164/15.10.2020</i>

**1.1**  
**.1.**

## **2 Evaluarea calitatii apei de imbaiere**

Având în vedere :

- obligațiile ce decurg din prevederile HG nr.546/2008 privind gestionarea apelor de îmbăiere modificată și completată cu HG nr.389/2011
  - Ordinul MS nr.183/2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere
  - în vederea pregătirii acțiunilor de supraveghere a calității apei de îmbăiere, pentru sezonul de îmbăiere-01.06.2020-15.09.2020 (stabilire puncte de prelevare probe apă, frecvența recoltărilor și calendarul de prelevare al probelor de apă de îmbăiere) pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate în zonele de îmbăiere naturale,
- Colectivul Igiena Mediului din cadrul Direcției de Sănătate Publică OLT a întreprins următoarele acțiuni:**
- identificarea existenței pe teritoriul administrativ al localităților din județul OLT a următoarelor tipuri de zone:
    - *zone de îmbăiere naturale amenajate*
    - *zone de îmbăiere naturale neamenajate utilizate în mod tradițional de populație pentru îmbăiere în sezonul cald*
  - în acest sens a fost transmisă **adresa nr.268/5/09.01.2020** către toate Primăriile din județul OLT

- în vederea cunoașterii stadiului realizării profilului apelor de imbaiere (activitate derulată în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă teritorială-conform prevederilor HG nr.546/2008,art.28,Anexa 3),a fost transmisă **adresa nr.269/6/09.01.2020** către Administrația Bazinală de Apă Olt prin care se solicită date referitoare **la elaborarea și actualizarea profilului apelor de îmbăiere** în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.3 –Profilul apelor de îmbăiere la HG nr.546/2008

### **Rezultate**

**- au fost identificate initial** ,conform adreselor comunicate de catre autoritatile locale,

un numar de 2 zone naturale neamenajate, utilizate de un numar variabil de persoane ca zone traditionale de imbaiere in sezonul cald, respectiv

- canal de irigatii Ganeasa-Oltisoru–Comuna Ganeasa-adresa Primariei Comunei Ganeasa nr.605/04.02.2020
- zona de imbaiere neamenajata –in aval de hidrocentrala Strejesti-rau Olt— adresa Primariei Comunei Teslui nr.596/27.02.2020

### **-ulterior au fost transmise catre DSP OLT :**

- adresa nr.2263/21.04.2020-Primaria Comunei Ganeasa,inregistrata la DSP OLT cu nr.6142/21.04.2020-revenire la adresa 605/04.02.2020 prin care se comunica faptul ca „la nivelul Comunei Ganeasa nu exista zone de imbaiere naturale neamenajate utilizate in mod traditional de populatie pentru imbaiere in sezonul cald”
- adresa nr.1085/23.04.2020 –emitent Comuna Teslui -inregistrata la DSP OLT cu nr.6234/23.04.2020-revenire la adresa nr.596/27.02.2020-emitent Comuna Teslui, prin care se comunica faptul ca:”zone de imbaiere naturale neamenajate utilizate in mod traditional de populatie pentru imbaiere in sezonul cald:nu este cazul”.

- în baza adresei de răspuns ABA Olt-SGA OLT nr.1029/30.01.2020,înregistrată la DSP OLT cu nr.1393/30.01.2020, la nivel de bazin hidrografic Olt, nu au fost desemnate potențiale zone de îmbăiere.

**NOTA:a fost transmisa catre CRSP Timisoara, adresa nr.7398/92/06.05.2020, prin care s-a comunicat ca nu au fost identificate ,pentru anul 2020,zone naturale neamenajate de imbaiere,la nivelul judetului Olt.**

### **1.1.1.3 Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica**

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC	EXAMEN CHIMIC
		2020	2020

		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	GIRCOV	2	2	100%	2	2	100%
2.	GURA PADINII	1	1	100%	1	0	0%
3.	BIRZA	4	3	75%	4	3	75%
4.	IZBICENI	5	5	100%	5	2	40%
5.	VADASTRITA	3	3	100%	3	3	100%
6.	CEZIENI	5	3	60%	5	0	0%
7.	TRAIAN	5	4	80%	5	2	40%
8.	STEFAN CEL MARE	3	1	33,33%	3	2	66,66%
9.	VADASTRA	4	1	25%	4	2	50%
10.	CRIMPOIA	3	1	33,33%	3	0	0%
11.	IZVOARELE	3	3	100%	3	3	100%
12.	CARACAL	3	3	100%	3	3	100%
13.	TIA MARE	5	4	80%	5	4	80%
14.	CILIENI	4	2	50%	4	2	50%
15.	CALUI	3	3	100%	3	0	0%
16.	MORUNGLAV	2	2	100%	2	2	100%
17.	OSICA DE JOS	3	3	100%	3	1	33,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>75,86%</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>53,44%</b>

### MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE

Nr. crt.	Localitate	Nr.probe apa recoltate	Măsuri recomandate
1.	GIRCOV	2	<i>Notificare de neconformitate nr.9440/101/10.06.2020</i>
2.	GURA PADINII	1	<i>Notificare de neconformitate nr.9441/102/10.06.2020</i>
3.	BIRZA	4	<i>Notificare de neconformitate nr.9985/108/17.06.2020</i>
4.	IZBICENI	5	<i>Notificare de neconformitate nr.9449/103/10.06.2020</i>
5.	VADASTRITA	3	<i>Notificare de neconformitate nr.9986/107/17.06.2020</i>
6.	CEZIENI	5	<i>Notificare de neconformitate nr.10265/114/24.06.2020</i>
7.	TRAIAN	5	<i>Notificare de neconformitate nr.11182/132/08.07.2020</i>
8.	STEFAN CEL MARE	3	<i>Notificare de neconformitate nr.11183/133/08.07.2020</i>
9.	VADASTRA	4	<i>Notificare de neconformitate nr.10275/10123/134/08.07.2020</i>
10.	CRIMPOIA	3	<i>Notificare de neconformitate nr.11878/155/20.07.2020</i>

11.	IZVOARELE	3	<i>Notificare de neconformitate nr.11877/153/20.07.2020</i>
12.	CARACAL	3	<i>Notificare de neconformitate nr.11647/146/15.07.2020</i>
13.	TIA MARE	5	<i>Notificare de neconformitate nr.11876/156/20.07.2020</i>
14.	CILIENI	4	<i>Notificare de neconformitate nr.11880/157/20.07.2020</i>
15.	CALUI	2	<i>Notificare de neconformitate nr.14511/179/07.09.2020</i>
16.	MORUNGLAV	2	<i>Notificare de neconformitate nr.10276/186/21.09.2020</i>
17.	OSICA DE JOS	3	<i>Notificare de neconformitate nr.21711/250/14.12.2020</i>

**NOTA:**

Mentionam faptul ca au fost transmise de catre Compartimentul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca-Colectiv Igiena Mediului ,notificari privind neconformitatile bacteriologice si/sau fizico-chimice identificate in cazul surselor de apa investigate catre autoritatile locale-Primarii si medici de familie,cu masurile corective si termene de aplicare.

Totodata a fost informat prin adresa oficiala (adresa nr.15231/187/21.09.2020)- Serviciul de Control in Sanatate Publica al DSP OLT cu privire la neconformitatile surselor publice de apa si asupra masurilor indicate de Compartimentul de Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca-Colectiv Igiena Mediului,in vederea verificarii si controlului aplicarii acestora si remedierii deficientelor,cu termen de raportare rezultate.

Compartimentul Evaluarea si Promovarea Sanatatii -DSP OLT a fost informat prin adresa oficiala nr.15232/188/21.09.2020 ,de catre Compartimentul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca-Colectiv Igiena Mediului, cu privire la neconformitatile bacteriologice si chimice in cazul surselor publice de apa-fantani publice si izvoare captate-, in vederea desfasurarii de activitati de educatie pentru promovarea starii de sanatate privind riscul de imbolnavire datorat folosirii pentru consum a apei cu calitate neconforma microbiologic si chimic,in localitatile unde au fost identificate neconformitatile,cu termen de raportare rezultate.

In cursul lunii decembrie 2020 a fost transmisa catre CRSP Iasi-Macheta de raportare conform Metodologiei activitatii 1.1.1.3 –PN II 2020.

**Activitate:supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă,generate de apa de fântână**

1. În cursul lunii iunie 2020(raportare SJU Slatina-Sectia Pediatrie:29.06.2020) s-a înregistrat 1 caz de intoxicație acută cu nitrați la copil,grupa de vîrstă 0-1 an,in Comuna Izvoarele,judetul Olt.

**Ancheta cazului de methemoglobinemie acută infantilă din Comuna Izvoarele s-a desfasurat in luna iulie 2020,06.07.2020,fiind conditionata de mijloc de transport si in contextul starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei COVID-19 , si a cuprins următoarele acțiuni:**

- culegerea de date privind cazurile de methemoglobinemie, conform Fișei de raportare;

- inspecția sanitară a sursei de apă care a produs intoxicația precum și recoltarea a 3 probe de apă pentru analize fizico-chimice și bacteriologice, în urma cărora s-au constatat depășiri ale parametrilor: numaratoare de colonii la 22°C , numaratoare de colonii la 37°C bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi , nitrați, conductivitate și duritate;

- s-a urmărit depistarea de surse alternative de aprovizionare cu apă prin recoltarea probe de apă pentru examen fizico-chimic și microbiologic; s-au constatat depășiri ale parametrilor mai sus menționați și la aceste surse alternative verificate;

- înștiințarea Primăriei Comunei Izvoarele , prin adresa DSP OLT nr. 11877/153/20.07.2020 (spre știință și aplicare măsuri Medic de familie –CMI Dr. Zaharia Maria Violeta) asupra măsurilor ce trebuie luate în asemenea cazuri și responsabilitățile ce revin cadrului medical care are copilul în supraveghere.

#### **NOTA**

\*Cazul a fost raportat în RESANMED în data de 10.07.2020.

2. În cursul lunii noiembrie 2020 (raportare SJU Slatina-Sectia Pediatrie: 11.11.2020) s-a înregistrat 1 caz de intoxicație acută cu nitrați la copil, grupa de vârstă 0-1 an, în Comuna Osica de Jos, județul Olt.

**Ancheta cazului de methemoglobinemie acută infantilă din Comuna Osica de Jos, s-a desfășurat în luna decembrie 2020 - 08.12.2020, fiind condiționată de mijloc de transport și în contextul stării de alertă instituită pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19, și a cuprins următoarele acțiuni:**

- culegerea de date privind cazurile de methemoglobinemie, conform Fișei de raportare;

- inspecția sanitară a sursei de apă care a produs intoxicația precum și recoltarea a 3 probe de apă pentru analize fizico-chimice și bacteriologice, în urma cărora s-au constatat depășiri ale parametrilor: numaratoare de colonii la 37°C, bacterii coliforme, Escherichia coli , enterococi și nitrați;

- s-a urmărit depistarea de surse alternative de aprovizionare cu apă prin recoltarea probe de apă pentru examen fizico-chimic și microbiologic; s-au constatat depășiri ale parametrilor microbiologici și la aceste surse alternative verificate;

- înștiințarea Primăriei Comunei Osica de Jos, prin adresa DSP OLT nr. 21711/250/14.12.2020 (spre știință și aplicare măsuri Medic de familie –CMI Dr. Găgiu Doru Irinel) asupra măsurilor ce trebuie luate în asemenea cazuri și responsabilitățile ce revin cadrului medical care are copilul în supraveghere.

#### **NOTA**

\*Cazul a fost raportat în RESANMED în data de 15.12.2020.

#### **VERIFICARE CALITATE APA-FANTANI PUBLICE/IZVOARE CAPTATE-LA SOLICITARE**

A fost transmisă către toate primăriile din județul Olt **adresa nr. 267/4/09.01.2020** cu privire la :

-etapele de desfășurare a „**Planului de acțiune pe anul 2020 referitor la monitorizarea calității apei din instalații de apă de folosință publică (fântâni publice și izvoare captate) din județul Olt**”, conform prevederilor art.50, alin.(1) și (1<sup>1</sup>) din HG nr.342/2013, cu specificarea măsurilor ce trebuie întreprinse de autoritățile locale- Primării, Consilii Locale, cabinete medicale individuale- pentru corectă funcționare a Planului de monitorizare a calității apei din surse publice

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		AN 2020			AN 2020		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	GOSTAVATU	3	3	100%	3	0	0%
2.	RUSANESTI	3	0	0%	3	2	75%
3.	BABICIU	4	1	25%	4	0	0%
4.	GIRCOV	4	3	75%	4	3	75%
5.	SCARISOARA	4	4	100%	4	0	0%
6.	DRAGANESTI-OLT	3	3	100%	3	0	0%
7.	GANEASA	1	1	100%	1	1	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>68,18%</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>27,27%</b>

#### MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE- FP/IC

Nr. crt.	Localitate	Măsuri recomandate
1.	GOSTAVATU	<i>Notificare de neconformitate nr.8296/330/15.06.2020</i>
2.	RUSANESTI	<i>Notificare de neconformitate nr.8916/343/19.06.2020</i>
3.	BABICIU	<i>Notificare de neconformitate nr.8879/348/22.06.2020</i>
4.	GIRCOV	<i>Notificare de neconformitate nr.8965/355/26.06.2020</i>
5.	SCARISOARA	<i>Notificare de neconformitate nr.11313/410/17.07.2020</i>
6.	DRAGANESTI-OLT	<i>Notificare de neconformitate nr.20450/228/23.11.2020</i>
7.	GANEASA	<i>Notificare de neconformitate nr.19615/254/23.12.2020</i>

#### 1.1.1.4. Supravegherea apelor potabile imbuteliate altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor



În vederea realizării activității „Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale sau decât apele de izvor” PN II 2020 -PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ-Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață, a fost informat:

- CRSP TARGU-MURES prin adresa DSP OLT nr.7399/91/06.05.2020
- INSP-CRSP Bucuresti-LNRSCA prin adresa DSP OLT nr.7400/90/06.05.2020,

cu privire la faptul ca pe teritoriul județului Olt, nu exista unități producătoare de apă potabilă îmbuteliată-alta decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor – conform informatiilor primite de la ORC OLT prin adresa nr. 7581/23.04.2020,înregistrata la DSP OLT cu nr.6794/27.04.2020.

### **1.1.1.5 Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici**

În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile și prevederile HG nr.342/2013 ,s-a efectuat monitorizarea de audit a calității apei potabile furnizată prin instalații centralizate de alimentare cu apă în zonele de aprovizionare cu apă mici din județul Olt (volum mediu distribuit <1000 m<sup>3</sup>/zi și/sau nr.populație aprovizionată cu apă < 5000 persoane).

În urma analizării probelor prelevate, din instalațiile centrale de aprovizionare cu apă,din zonele de aprovizionare mici ,menționate mai sus,penru examene fizico – chimice și bacteriologice s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt.	Localitatea	EXAMEN BACTERIOLOGIC			EXAMEN CHIMIC		
		AN 2020			AN 2020		
		Probe rec.	Nec.	% Nec.	Probe rec.	Nec.	% Nec.
1.	DANEASA	3	3	<b>100%</b>	3	3	<b>100%</b>
2.	MOVILENI	4	0	<b>0%</b>	4	3	<b>75%</b>
3.	GAVANESTI	6	0	<b>0%</b>	6	6	<b>100%</b>
4.	VLADILA	3	0	<b>0%</b>	3	0	<b>0%</b>
5.	COLONIA DEVESELU	1	0	<b>0%</b>	1	0	<b>0%</b>
6.	PIATRA-OLT	5	0	<b>0%</b>	5	5	<b>100%</b>
7.	COLONIA DEVESELU	3	1	<b>33,33%</b>	3	2	<b>66,66%</b>
8.	PLESOIU	6	0	<b>0%</b>	6	6	<b>100%</b>
9.	VISINA	3	0	<b>0%</b>	2	0	<b>0%</b>

10.	TUFENI	4	0	0%	4	3	75%
11.	OBOGA	2	0	0%	2	2	100%
12.	IANCU JIANU	6	0	0%	6	6	100%
13.	DRAGHICENI	2	0	0%	2	0	0%
14.	DOBRUN	2	2	100%	2	2	100%
15.	CIRLOGANI	6	1	16,66%	6	6	100%
16.	GRADINARI	3	0	0%	3	3	100%
17.	CEZIENI	4	2	50%	4	4	100%
18.	DEVESELU	2	0	0%	2	2	100%
19.	BRASTAVATU	4	0	0%	4	4	100%
20.	PIATRA-OLT	5	0	0%	5	5	100%
21.	OBOGA	6	0	0%	6	6	100%
22.	IANCU JIANU	2	0	0%	2	2	100%
23.	DEVESELU	3	0	0%	3	0	0%
24.	OSICA DE JOS	3	0	0%	3	3	100%
25.	VALEA MARE	12	3	25%	12	8	66,66%
26.	CORBU	6	0	0%	6	4	66,66%
27.	VADASTRITA	4	0	0%	4	2	50%
28.	OSICA DE SUS	6	0	0%	6	6	100%
29.	BRASTAVATU-1- CRUSOV	4	0	0%	4	2	50%
30.	VISINA NOUA	3	0	0%	3	3	100%
31.	VADASTRA	3	0	0%	3	2	66,66%
32.	DOBRUN	3	0	0%	3	3	100%
33.	IANCU JIANU- ZAP 3	3	0	0%	3	3	100%
34.	BOBICESTI	4	3	75%	4	4	100%
35.	NICOLAE TITULESCU	4	0	0%	4	3	75%
36.	VALENI	5	4	80%	5	5	100%
37.	BIRZA	4	4	100%	4	4	100%
38.	STOICANESTI	6	5	83,33%	6	4	66,66%
39.	VILCELE	3	2	66,66%	3	3	100%
40.	VITOMIRESTI	10	1	10%	10	5	50%
41.	BRASTAVATU- ZAP 2	4	0	0%	4	1	25%
42.	SLATIOARA	4	0	0%	4	2	50%
43.	VULTURESTI- ZAP 1	4	0	0%	4	3	75%
44.	DOBROTEASA	4	0	0%	4	0	0%
45.	COLONESTI	9	0	0%	9	6	66,66%
46.	IANCA-1	3	0	0%	3	2	66,66%
47.	DRAGHICENI	5	0	0%	5	0	0%
48.	STUDINA	3	0	0%	3	0	0%

49.	DEVESELU	3	3	<b>100%</b>	3	3	<b>100%</b>
50.	DOBRUN	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
51.	OSICA DE JOS	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
52.	DRAGANESTI-OLT	2	0	<b>0%</b>	2	0	<b>0%</b>
53.	SCORNICESTI	1	0	<b>0%</b>	1	1	<b>100%</b>
54.	POTCOAVA	4	1	<b>25%</b>	4	4	<b>100%</b>
55.	PIATRA-OLT	5	0	<b>0%</b>	5	5	<b>100%</b>
56.	ICOANA	5	1	<b>20%</b>	5	4	<b>80%</b>
57.	LELEASCA	6	2	<b>33,33%</b>	6	0	<b>0%</b>
58.	CURTISOARA	12	0	<b>0%</b>	12	9	<b>75%</b>
59.	TESLUI-ZAP3	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
60.	GRADINILE	10	4	<b>40%</b>	6	6	<b>100%</b>
61.	STUDINA	4	0	<b>0%</b>	8	4	<b>50%</b>
62.	DEVESELU	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
63.	BRASTAVATU-ZAP1 si ZAP 2	4	0	<b>0%</b>	4	3	<b>75%</b>
64.	VISINA	2	0	<b>0%</b>	2	2	<b>100%</b>
65.	CEZIENI	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
66.	CALUI	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
67.	BOBICESTI	4	0	<b>0%</b>	4	2	<b>50%</b>
68.	SERBANESTI	5	1	<b>20%</b>	5	4	<b>80%</b>
69.	MARUNTEI	6	3	<b>50%</b>	6	6	<b>100%</b>
70.	COTEANA	2	0	<b>0%</b>	2	2	<b>100%</b>
71.	VILCELE	8	2	<b>25%</b>	8	7	<b>87,5%</b>
72.	DRAGANESTI-OLT	1	1	<b>100%</b>	1	1	<b>100%</b>
73.	URZICA	4	0	<b>0%</b>	4	4	<b>100%</b>
74.	BALDOVINESTI	1	0	<b>0%</b>	1	1	<b>100%</b>
75.	STOICANESTI	2	2	<b>100%</b>	2	2	<b>100%</b>
76.	OSICA DE SUS	6	6	<b>100%</b>	6	6	<b>100%</b>
77.	DOBROSLOVENI	2	0	<b>0%</b>	2	2	<b>100%</b>
78.	STREJESTI	6	2	<b>33,33%</b>	6	6	<b>100%</b>
79.	OPORELU	2	0	<b>0%</b>	2	2	<b>100%</b>
80.	VALENI	5	3	<b>60%</b>	5	5	<b>100%</b>
81.	TUFENI-ZAP1	3	0	<b>0%</b>	3	2	<b>66,66%</b>
82.	IANCU JIANU	4	0	<b>0%</b>	4	3	<b>75%</b>
83.	BALTENI	2	0	<b>0%</b>	2	0	<b>0%</b>
84.	PIRSCOVENI	1	1	<b>100%</b>	1	1	<b>100%</b>
85.	BIRZA	3	2	<b>66,66%</b>	3	3	<b>100%</b>
86.	VISINA NOUA	2	2	<b>100%</b>	2	2	<b>100%</b>
87.	VADASTRITA	3	0	<b>0%</b>	3	3	<b>100%</b>
88.	VADASTRA	2	0	<b>0%</b>	2	2	<b>100%</b>
89.	FALCOIU	2	1	<b>50%</b>	2	2	<b>100%</b>

90.	REDEA	3	0	0%	3	2	66,66%
91.	DRAGANESTI-OLT	4	0	0%	4	3	75%
92.	VALEA MARE	6	0	0%	6	4	66,66%
	<b>TOTAL</b>	<b>369</b>	<b>68</b>	<b>18,42%</b>	<b>368</b>	<b>283</b>	<b>76,90%</b>

**MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI TRIM I 2020**

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	DANEASA	<i>Notificare de neconformitate nr.210/42/25.02.2019</i>
2.	MOVILENI	<i>VIZA 2020 ASF cu Program de Conformare anexat</i>
3.	GAVANESTI	<i>ASF 2020 cu Program de Conformare anexat</i>
4.	PIATRA-OLT	<i>Notificare de neconformitate nr.2274/30/18.02.2020</i>
5.	COLONIA DEVESELU	<i>VIZA 2020 la ASF cu Program de Conformare</i>
6.	PLESOIU	<i>ZAP 1-VIZA 2020 ASF nr.44/21.02.2019-cu Program de Conformare</i>
7.		<i>ZAP 2-VIZA 2020 ASF nr.45/21.02.2019-cu Program de Conformare</i>
8.	VISINA	<i>VIZA 2020 la ASF cu Program de Conformare</i>
9.	OBOGA	<i>Notificare de neconformitate nr.2948/39/02.03.2020</i>

10.	IANCU JIANU	<i>Notificare de neconformitate nr.3012/40/02.03.2020</i>
11.	DOBRUN	<i>Notificare de neconformitate nr.2574/74/21.02.2020</i>
12.	TUFENI-ZAP 2	<i>ZAP 2-VIZA 2020 la ASF cu Program de Conformare</i>
13.	CARLOGANI	<i>Notificare de respingere ASF nr.2074/55/11.03.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
14.	GRADINARI	<i>Notificare de neconformitate nr.3383/62/09.03.2020</i>
15.	CEZIENI	<i>Notificare de Respingere ASF nr.3282/99/25.03.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>

M  
Ă  
Ș  
U  
R  
I  
A  
P  
L  
I

#### **CATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM II 2020**

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	PIATRA-OLT	<i>Notificare de respingere ASF nr.4323/133/05.05.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
2.	IANCU JIANU-ZAP 3-Rudari	<i>Notificare de neconformitate nr.6079/59/14.04.2020</i>
3.	DEVESELU	<i>VIZA 2020-ASF cu Program de Conformare anexat</i>
4.	OSICA DE JOS	<i>Notificare de neconformitate nr.6079/59/14.04.2020</i>
5.	OBOGA	<i>ZAP 1- Notificare de respingere ASF nr.3755/115/15.04.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
		<i>ZAP 2- Notificare de respingere ASF nr.3756/116/15.04.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
6.	CORBU	<i>ZAP 1 –VIZA 2020 ASF cu Program de Conformare ZAP 2 - VIZA 2020 ASF cu Program de Conformare</i>
7.	VADASTRITA	<i>Notificare de neconformitate nr.7678/94/13.05.2020</i>
8.	OSICA DE SUS	<i>Notificare de neconformitate nr.7679/95/13.05.2020</i>

9.	BRASTAVATU-1	<i>ASF nr.166/20.05.2020 cu Program de Conformare-ZAP 1</i>
10.	VISINA NOUA	<i>Notificare de neconformitate nr.8366/278/22.05.2020</i>
11.	VADASTRA	<i>Notificare de neconformitate nr.8427/279/22.05.2020</i>
12.	DOBRUN	<i>Notificare de neconformitate nr.8451/289/25.05.2020</i>
13.	VALEA MARE	<i>ZAP 1- ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP 2- Notificare de respingere ASF nr.4320/130/13.05.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
		<i>ZAP 3- ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP 4- Notificare de respingere ASF nr.4322/132/13.05.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
14.	IANCU JIANU-ZAP 3	<i>Notificare de neconformitate nr.9438/104/10.06.2020</i>
15.	BOBICESTI	<i>Notificare de neconformitate nr.9590/105/11.06.2020</i>
16.	NICOLAE TITULESCU	<i>ASF cu Program de Conformare</i>
17.	VALENI	<i>Notificare de neconformitate nr.9686/106/12.06.2020</i>
18.	BIRZA	<i>Notificare de neconformitate nr.9910/109/17.06.2020</i>
19.	STOICANESTI	<i>Notificare de neconformitate nr.10267/116/24.06.2020</i>
20.	VILCELE	<i>Notificare de neconformitate nr.10266/115/24.06.2020</i>
21.	BRASTAVATU-ZAP 2	<i>ASF cu Program de Conformare anexat</i>
22.	SLATIOARA	<i>Notificare de neconformitate nr.10268/117/24.06.2020</i>
23.	VULTURESTI-ZAP 1	<i>Notificare de Respingere ASF-ZAP 1-nr.4317/109/01.07.2020</i>
24.	VITOMIRESTI	<i>ZAP 1-Notificare de respingere ASF nr.4316/101/26.06.2020</i>
		<i>ZAP 2-VIZA ASF 2020 din 17.04.2020 cu Program de Conformare anexat</i>

**MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM III 2020**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Localitatea</b>	<b>Măsuri recomandate</b>
1.	DOBROTEASA	<i>ASF cu Program de Conformare</i>
2.	COLONESTI	<i>ZAP1-VIZA 2020 ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP2-ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP3-ASF cu Program de Conformare</i>
3.	IANCA-1	<i>Notificare de neconformitate nr.10228//391/10.07.2020</i>
4.	DRAGHICENI	<i>VIZA 2020 ASF cu Program de Conformare</i>
5.	DEVESELU	<i>Notificare de neconformitate nr.407/414/31.07.2020</i>
6.	DOBRUN	<i>Notificare de neconformitate nr.429/11.08.2020</i>
7.	OSICA DE JOS	<i>Notificare de neconformitate nr.12389/160/29.07.2020</i>
8.	DEVESELU	<i>Notificare de neconformitate Punct Fix Caracal nr.455/20.08.2020</i>
9.	CURTISOARA	<i>ZAP1-ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP2-ASF cu Program de Conformare</i>
		<i>ZAP3- Notificare de respingere ASF nr.11035/243/02.09.2020</i>
		<i>ZAP 4-Notificare de respingere ASF nr.11036/244/02.09.2020</i>
10.	STUDINA	<i>ASF 2020 cu Program de Conformare</i>
11.	GRADINILE	<i>ASF 2020 cu Program de Conformare</i>
12.	VISINA	<i>Notificare de neconformitate nr.14281/478/01.09.2020</i>
13.	CEZIENI	<i>Notificare de neconformitate nr.14617/09.09.2020; Punct Fix Caracal 494/08.09.2020</i>
14.	SC CAO SA-Sediu Secundar Potcoava	<i>Notificare de neconformitate nr.130/20.08.2020</i>

15.	SC CAO SA-Sediu Secundar Piatra-Olt	<i>Notificare de respingere ASF nr.273/31.08.2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
16.	ICOANA	<i>Notificare de respingere ASF nr.7583/163/26.08.2020</i>
17.	LELEASCA	<i>Notificare de respingere ASF nr.10334/223/27.08.2020</i>
18.	TESLUI	<i>Notificare de respingere ASF nr.249/20.08.2020</i>
19.	CALUI	<i>Notificare de neconformitate nr.151/29.09.2020</i>
20.	BOBICESTI	<i>ASF cu Program de Conformare</i>
21.	SERBANESTI	<i>ASF cu Program de Conformare</i>
22.	COTEANA	<i>Notificare de neconformitate nr.158/05.10.2020</i>
23.	MARUNTEI	<i>ZAP 1-Notificare de respingere VIZA ASF cu Plan de Masuri anexat nr.155/28.09.2020</i>
		<i>ZAP 2- Notificare de respingere ASF cu Plan de Masuri anexat nr.156/28.09.2020</i>
24.	VILCELE	<i>ZAP 1-Notificare de Respingere VIZA 2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
		<i>ZAP2- Notificare de Respingere VIZA 2020 cu Plan de Masuri anexat</i>
		<i>ZAP3- Notificare de Respingere VIZA 2020 cu Plan de Masuri anexat</i>

**MĂSURI APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE-ZAP MICI TRIM IV 2020**

Nr. crt.	Localitatea	Măsuri recomandate
1.	DRAGANESTI-OLT	<i>Notificare de neconformitate nr.16913/165/15.10.2020</i>
2.	URZICA	<i>Notificare de respingere ASF cu Plan de Masuri anexat nr.349/23.10.2020</i>
3.	BALDOVINESTI	<i>Notificare de neconformitate nr. 17078/167/16.10.2020</i>
4.	STOICANESTI	<i>Notificare de neconformitate nr. 17075/166/16.10.2020</i>
5.	OSICA DE SUS	<i>Notificare de neconformitate nr.18575/224/05.11.2020</i>
6.	DOBROSLOVENI	<i>Notificare de neconformitate nr.14838/220/30.10.2020</i>



7.	STREJESTI	<i>Notificare de respingere ASF cu Plan de Masuri anexat ZAP 1 nr.10513/179/25.11.2020</i>
		<i>Notificare de respingere ASF cu Plan de Masuri anexat ZAP 2 nr.10513/180/25.11.2020</i>
8.	OPORELU	<i>Notificare de neconformitate nr. 20954/234/26.11.2020</i>
9.	VALENI	<i>Notificare de neconformitate nr. 20953/233/26.11.2020</i>
10.	TUFENI-ZAP 1	<i>VIZA ASF 02.11.2020 cu Program de Conformare anexat</i>
11.	IANCU JIANU	<i>Notificare de neconformitate nr. 21121/238/03.12.2020</i>
12.	BALTENI	<i>Notificare de neconformitate nr. 21119/241/04.12.2020</i>
13.	PIRSCOVENI	<i>Notificare de neconformitate nr. 21120/240/03.12.2020</i>
14.	BIRZA	<i>Notificare de neconformitate nr. 21122/237/03.12.2020</i>
15.	VISINA NOUA	<i>Notificare de neconformitate nr.21608/246/10.12.2020</i>
16.	VADASTRITA	<i>Notificare de neconformitate nr.21609/248/10.12.2020</i>
17.	VADASTRA	<i>Notificare de neconformitate nr.21607/247/10.12.2020</i>
18.	FALCOIU	<i>Notificare de neconformitate nr.20687/195/14.12.2020</i>
19.	REDEA	<i>Notificare de neconformitate nr.17538/197/14.12.2020</i>
20.	DRAGANESTI-OLT	<i>VIZA ASF 14.12.2020 cu Program de Conformare anexat</i>
21.	VALEA MARE	<i>ZAP 2-ASF nr.404/16.12.2020 cu Program de Conformare anexat</i>
		<i>ZAP 4- ASF nr.405/16.12.2020 cu Program de Conformare anexat</i>

#### **Actiune 1.1.1.5-PN II 2020**

**B.Screeningul** calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în localitățile cu o populație mai mică sau egală cu 5.000 de locuitori pentru parametrii de mai jos, cu recoltarea de probe de apă de către DSP județene și aducerea lor la Centrele Regionale de Sănătate Publică pentru analiză, după arondarea teritorială descrisă și precizările existente în metodologie.

**-Screeningul** calitatii apei potabile furnizate in sistem centralizat in localitatile cu o populatie sub 5 000 locuitori pentru urmatoorii parametrii:

- pesticide cu actiune perturbatoare endocrina si metale (mangan,fier,seleniu si stibiu ) determinate din probele prelevate din sisteme mici de apa potabila(Bobicesti,Baldovinesti,Gavanesti,Dobretu,Iancu Jianu-ZAP1);
- metale mangan,fier,seleniu si stibiu din probele de apa prelevate din sistemele alimentate din surse de apa subterana(Bobicesti,Baldovinesti,Gavanesti,Dobretu, Iancu Jianu-ZAP1,Teslui-ZAP3,Verguleasa,Vulturesti-ZAP2,Dobroteasa,Vitomiresti-ZAP1)

In data de 29.09.2020 ,conform planificarii CRSP Timisoara,au fost prelevate probe de apa din localitatile sus mentionate –conform Metodologiei a.1.1.1.2,B si transportate spre analiza parametrilor sus mentionati la CRSP Timisoara.

*In cursul lunii ianuarie 2020 a fost evaluat si autorizat obiectivul :*

**-SC ALRO SA-Sector Aluminiu Primar**

**ALTE OBIECTIVE VERIFICATE in cursul lunii FEBRUARIE 2020:**

- Dobrosloveni: 2 probe apa clorinata-GA Dobrosloveni (sistem de apa in probe tehnologice)
  - solicitare SC RESCOMT SRL CRAIOVA: 1 proba neconforma CHIMIC-Notificare de neconformitate nr.2472/35/19.02.2020
  - solicitare SC CONDOR PADURARU SRL: 1 proba neconforma CHIMIC si BACTERIOLOGIC-Notificare de neconformitate nr.2220/49/04.03.2020
- Draghicieni: 1 put forat neconform-Notificare de neconformitate nr.1946/83/25.02.2020
- ALRO SA –SECTOR ALUMINU PROCESAT- VIZA 2020 ASF cu PROGRAM DE CONFORMARE
- Comuna IANCU JIANU :1 PUT FORAT NECONFORM: Notificare de neconformitate nr.3013/41/02.03.2020

**ALT OBIECTIV VERIFICAT in cursul lunii MARTIE 2020:**

- Gradinari: 1 put forat neconform-Notificare de neconformitate nr.3384/63/09.03.2020

**Alte obiective verificate in cursul lunii MAI 2020**

- 1 put forat –persoana fizica-Com.Vadastrita-neconformitati chimice proba apa-Notificare de neconformitate nr. 295/27.05.2020

**Alte obiective verificate in cursul lunii IUNIE 2020**

- SC VERBOC SRL-Com.Rusanesti-1 proba apa -conforma
- SC ANTOFARM SRL-Corabia- Notificare de neconformitate nr.8462/333/15.06.2020(1 PROBA APA-PUT FORAT-neconforma chimic)

- **SC PAVA POPCONS SRL BALS-Punct de Lucru Osica de Sus,sat Greci-  
Notificare de neconformitate nr.9759/363/30.06.2020  
(1 PROBA APA-PUT FORAT-neconforma chimic)**
- **SC SCADT SA-Slatina-probe de apa bruta-3 puturi Com.Ianca- Notificare de  
neconformitate nr.9453/371/01.07.2020  
(3 PROBE APA BRUTA -PUTURI FORATE-neconforme chimic)**
- **SC GURAYTEX SRL-Sectia de confectii CORABIA-1 proba apa conforma**
- **DONAU CASINGS SRL-Corabia-Sectia Calibrare Mezeluri-1 proba apa conforma**

**Alte obiective verificate in cursul lunii IULIE 2020**

- **SC GURAYTEX SRL-Sectia de confectii SLATINA-1 proba apa conforma**
- **PRIMARIA GROJDIBODU-1 proba apa bruta (foraj)-neconforma microbiologic si fizico-chimic(amoniu depasita CMA)-Notificare de neconformitate nr.9201/390/09.07.2020**
- **Il Hristu Madalina Carmen-Piscina-Com.Giuvarasti-Notificare de respingere ASF nr.283/465/24.08.2020**

**Alte obiective verificate in cursul lunii AUGUST 2020**

- **SC MARCOM DISTRIBUTIE SRL Slatina-PISCINA-autorizare sanitara**
- **PRIMARIA GROJDIBODU-2 probe apa bruta (foraje)-neconforme microbiologic si fizico-chimic(amoniu depasit CMA)-Notificare de neconformitate nr.14619/09.09.2020 si 496/08.09.2020-Punct Fix Caracal**
- **SC SCADT SA-probe de apa bruta-3 puturi Com.Ianca- Notificare de neconformitate nr.12110/456/20.08.2020  
(3 PROBE APA BRUTA -PUTURI FORATE-neconforme microbiologic si chimic)**
- **SC CONDOR PADURARU SRL-solicitare de recolta probe apa-2 foraje-Com.Schitu-recoltare programata ,neefectuata –probe de apa necorespunzatoare prelevarii (depuneri de nisip)**
- **SC WAGRAMER TERMO 2000 -3 FORAJE (1 foraj GA Valeni +2 foraje GA Brincoveni)-neconforme bacteriologic si chimic- Notificare de neconformitate nr.171/25.08.2020**

**Alte obiective verificate in cursul lunii SEPTEMBRIE 2020**

- **BREBU EUGENIU–localitatea BALS-1 proba apa-fantana individuala-neconforma microbiologic-Notificare de neconformitate nr.14836/181/11.09.2020**
- **SC MALIPES BETA FOCUS SRL BALS-piscina-1 proba apa-conforma**
- **COMUNA PERIETI-adresa DSP OLT nr.14810/193/24.09.2020-aplicare masuri dezinfectie sursa publica de apa (fantana publica), asanata de ISU OLT**

### **Alte obiective verificate in cursul lunii OCTOMBRIE 2020**

- 14.10.2020-ZAFER TAHUUT-Obiectiv Baza Militara Americana Deveselu-1 proba apa-analiza microbiologica conforma
- SC DONAU CASTINGS SRL-Corabia-2 probe apa-neconforme-Notificare de neconformitate nr. 15740/219/30.10.2020
- Il Cata Manuela-Com.Traian-Sifonarie- 2 probe de apa(apa bruta-put forat si apa-sifon)conforme

### **Alte obiective verificate in cursul lunii NOIEMBRIE 2020**

- 02.11.2020-ZAFER TAHUUT-Obiectiv Baza Militara Americana Deveselu-1 proba apa-analiza microbiologica conforma
- 27.11.2020-ZAFER TAHUUT-Obiectiv Baza Militara Americana Deveselu-1 proba apa-analiza fizico-chimica conforma

### **Alte obiective verificate in cursul lunii DECEMBRIE 2020**

- 02.12.2020-ZAFER TAHUUT-Obiectiv Baza Militara Americana Deveselu-1 proba apa-analiza microbiologica si fizico-chimica conforma
- UAT Comuna Falcoiu-1 proba apa bruta-foraj de prospectiune –GA Cioroiu-analize microbiologice si fizico-chimice neconforme-Notificare de neconformitate nr. 20687/195/14.12.2020
- SC CONDOR PADURARU SRL-3 probe apa bruta-foraje F1,F3 si F4 care alimenteaza GA Falcoiu,Comuna Falcoiu-analize fizico-chimice apa bruta neconforme-Notificare de neconformitate nr. 18256/196/14.12.2020
- Primaria Ganeasa-1 proba apa bruta-foraj –GA Ganeasa-analize microbiologice si fizico-chimice apa bruta neconforme-Notificare de neconformitate nr. 19615/254/23.12.2020

**COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A  
FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ  
COLECTIV IGIENA MEDIULUI**

**DR.ISPAS CARMEN-ALINA**

**DR.IANCU ALEXANDRA-CLAUDIA**